

美国C-V公司调节阀在中国的銷售记录

COPEES-VULCAN INSTALLATION IN CHINA----CONTROL VALVES(Version:2013-2)

序 号 ITEM NO.	用 户 USER	合同日期 CONTRACT DATE	数 量 QUANTITY	阀门尺寸 BODY SIZE	设计压力(Mpa) DESIGN PRESSURE	设计温度(deg C) DESIGN TEMP.	压力等级 CLASS
1	阿根廷Rio Turbio电厂2X120MW(DMD)	2009	2	2"	14.82	499	2500
2	安徽凤台电厂2X600MW超临界	2006	2	8"	35	291.4	2500
3	安徽凤台电厂2X600MW超临界(HB)	2005	12				
4	安徽凤台电厂二期2x660W (LYBP)	2013	2	2"	29	523	4500
5	安徽凤台电厂二期2x660W (SPEC)	2013	24	2"-6"	6.4	150	600
6	安徽阜阳电厂2X600MW 超临界机组(HBW)	2004	16	4"-12"			600
7	安徽国电蚌埠电厂2X600MW(SPEC)	2007	38	4"-8"	8.11	290	600
8	安徽国电蚌埠电厂2X600MW (最小流量阀)	2007	4				
9	安徽合肥第二发电厂2X350MW (哈尔滨电站公司)	1999	48				
10	安徽华能巢湖电厂2X600MW超临界	2006	2				
11	安徽华塑2X300MW(LYBP)	2010	2	2"	17.87	508	2500
12	安徽淮北电厂2X300MW	1998	84				
13	安徽洛河电厂2X300MW	1996	10				
14	安徽洛河电厂2X300MW(CLYDE)	2000	2	2"	20	490	2500
15	安徽洛河电厂2X300MW(SBW)	2000	13	1"-6"	25	467	2500
16	安徽洛河电厂2X600MW超临界(HB)	2005	12				
17	安徽洛河电厂2X600MW超临界(LYBP)	2006	3	2"	25.88	517	4500
18	安徽马鞍山当涂电厂2X600MW超临界(LYBP)	2007	2	2"	25.88	516	4500
19	安徽马鞍山当涂电厂2X600MW超临界(SBW)	2007	24	1"-12"	31.2	500	2500SPL
20	安徽马鞍山当涂电厂2X660MW(SPEC)	2008	30	4"-8"	8.11	290	600

21	安徽马鞍山电厂2X300MW (STC)	2006	12	0.75"-4"	17.84	538	2500SPL
22	安徽马鞍山电厂2X660MW超临界 (SBW)	2010	6	8"-12"	31.2	365	2500
23	安徽马鞍山电厂2X660MW超临界 (SPEC)	2010	16	2"-8"	4.65	377	600
24	安徽平圩电厂	2012	4	4"	29	305	2500
25	安徽平圩电厂2X600MW	1992	50				
26	安徽平圩电厂2X600MW超临界 (CLYDE)	2006	2	2"	27.2	527	4500
27	安徽宿东电厂2X125MW	1997	7	3/4"-6"	22	240	1500
28	安徽宿东电厂2X600MW	2005	2				
29	安徽田集电厂2X600MW超临界	2006	38	2"-12"	25.5	576	4500
30	安徽田集电厂2X600MW超临界 (LYBP)	2006	2	2"	25.88	523	4500
31	安徽田集电厂2X600MW超临界 (SBW)	2006	12	1"-12"	31	500	2500SPL
32	安徽田集电厂2X600MW超临界主给水调节阀	2006	2	16"	35	283.2	2845
33	安徽田集电厂二期2x660W (LYBP)	2013	2	3"	5.79	362	600
34	安徽田家庵电厂#2机组300MW	2000	3	4"-6"	3.1	375	300
35	安徽田家庵电厂1X300MW	1994	43	11/2"-10"	26.7	281.4	2500
36	安徽田家庵电厂1X300MW(SBW)	2004	9	1"-6"	26.56	282	2500
37	安徽田家庵电厂1X300MW(SPEC)	2004	8	3"-8"	0.686	164	150
38	安徽铜陵电厂1X300MW (DMD)	2005	2	1.5"-2"	19.03	507	2500
39	安徽铜陵电厂2X1000MW超超临界 1# (SBW)	2010	18	2.5"-20"	37	485	2687
40	安徽铜陵电厂2X1000MW超超临界 (LYBP)	2009	6	2"-3"	6.1	504	900
41	安徽铜陵电厂2X1000MW超超临界 (SPEC)	2009	20	2"-3"	6.4	156	600
42	安徽铜陵电厂2X600MW超临界 (SPEC)	2007	42	4"-8"	8.11	290	600
43	安徽芜湖电厂2X660MW超临界 (CLYDE)	2007	2	2"	28.1	519	4500
44	安徽芜湖电厂二期2X660MW超临界 (CLYDE)	2009	2	2"	26.79	513	4500

45	巴西Candiota电厂1X135MW (DMD)	2008	1	2"	20.66	516	2500
46	巴西CSA焦化项目 (HB)	2007	36				
47	巴西UTE电厂2X300MW (SPEC)	2008	18	3"-8"	7.58	295	600
48	北京大唐发电有限公司	1999	12				
49	北京第一热电厂	1997	24				
50	北京华能高碑店电厂2X300MW	1999	26				
51	北京京能未来科技城燃机电厂2x200W (SPEC)	2013	12	2"-3"	2	150	300
52	北京龙基麦秆炉电厂9X30MW (CLYDE)	2006	18	1.5"-2"	13	540	2500
53	北京龙基前进项目 (DMD)	2009	2	1"-2"	10	540	2500
54	北京龙基友谊项目 (DMD)	2009	2	1"-2"	10	540	2500
55	北京石景山发电股份有限公司2X300MW	1999	24				
56	北京郑常庄电厂2X82MW (STC)	2006	6	0.75"-3"	4	480	600
57	大唐山西 (临汾) 河西热电厂2X300MW (CLYDE)	2010	2	2"	18.6	534	2500
58	丹东金山热电2x300MW (SPEC)	2010	8	4"-6"	5.13	270	600
59	方家山核电2x1000MW (SPEC)	2010	36	6"-12"	4	281	300
60	菲律宾马利万斯项目 (CLYDE)	2011	2				
61	福建福清核电厂2X1000MW (SPEC)	2009	2	10"	1.12	281	150
62	福建华能福州二期工程2X350MW	1999	26				
63	福建华能福州一期工程2X300MW	1997	22				
64	福建可门电厂2X600MW	2005	4				
65	福建龙岩电厂 (DG)	2008	2	2"	17.59	501	2500
66	福建泉州电厂 (DMD)	2008	2	3"	4.02	410	600
67	福建厦门嵩屿电厂#1,#2机组2X300MW	1994	71	2"-8"	21.5	175	2500
68	福建厦门嵩屿电厂2X300MW	2005	12				

69	福州江阴电厂2X600MW超临界	2005	39				
70	福州江阴电厂2X600MW超临界(SPEC)	2006	26	6"-8"	1.53	240	150
71	甘肃崇信电厂2x600MW(CLYDE)	2008	2	2"	28	530	4500
72	甘肃甘谷电厂2X300MW	2007	12				
73	甘肃国电兰州电厂2X330MW(SPEC)	2008	16	4"-8"	0.75	180	150
74	甘肃酒泉钢铁公司	2002	8	2"-4"	4.12	253	300
75	甘肃兰州铝业自备电厂	2007	69				
76	甘肃西固电厂2X330MW	2007	57				
77	甘肃张掖电厂2X300MW	2004	44				
78	甘肃张掖电厂2X300MW(CLYDE)	2004	2	2"	18	515	2500
79	甘肃中宁电厂(CLYDE)	2003	2	2"	20	490	2500
80	哥伦比亚项目(DMD)	2011	1				
81	广东大唐潮州电厂2X1000MW超超临界	2007	66				
82	广东大唐潮州电厂2X1000MW超超临界(锅炉配套)	2007	24				
83	广东德胜发电厂2X300MW	2007	38				
84	广东广州恒运电厂2X200MW	1996	38	1"-8"	25	250	2500
85	广东广州中山垃圾焚烧(HB)	2004	6				
86	广东国华台山电厂2X600MW	2002	24				
87	广东国华台山电厂2X600MW(SBW)	2002	20	11/2"-4"	29.1	365	2500
88	广东国华台山电厂2X600MW(SPEC)	2002	38	4"-8"	7.47	290	600
89	广东海门电厂2X1000MW超临界(CLYDE)	2007	2	3"	28	556	4500
90	广东海门电厂二期2X1000MW超临界(CLYDE)	2009	2	3"	28	556	4500
91	广东华能汕头电厂1×600MW超临界(DG)	2004	11				
92	广东华能汕头电厂2X300MW	1995	20				

93	广东惠莱电厂2X1000MW (DG)	2009	4	3"	28	556	4500
94	广东惠州大亚湾电厂2X330MW (DMD)	2008	3	2"	19	508	2500
95	广东连周电厂2X125MW	1998					
96	广东茂名石化	2005	5				
97	广东南海电厂 (CLYDE)	2003	2	2"	14.53	490	2500
98	广东南海电厂 (CLYDE)	2008	1	2"	10.2	451	900
99	广东平海电厂2X1000MW (SPEC)	2009	20	2"-10"	6.4	170	600
100	广东三水恒益2X600MW (LYBP)	2010	2	2"	25.94	515	2500SPL
101	广东沙角A厂吹灰减压阀 (改造)	2003	2	4"	2.5	450	300
102	广东沙角C电厂3X660MW	1991	28				
103	广东沙角C电厂3X660MW (改造)	1999	24				
104	广东韶钢自备电厂	2005	6				
105	广东韶钢自备电厂	2007	2				
106	广东深圳妈湾电厂2X300MW	1992	30				
107	广东深圳妈湾电厂2X300MW (改造)	2000	2	2"	19.22	500	2500
108	广东深圳西部电厂2X300MW	1995	33	1"-6"	26	370	2500
109	广东双水电厂	2003	22	0.75"-4"	15.96	345	1500
110	广东台山电厂#3、#4 & #5炉3X600MW (SBW)	2004	27	1.5"-3"	28	365	2500
111	广东台山电厂#3、#4 & #5炉3X600MW (SPEC)	2004	18	4"-8"	7.47	286	600
112	广东台山电厂2X1000MW (LYBP)	2009	6	2"-3"	6.2	495	900
113	广东台山电厂2X1000MW (SBW)	2009	30	3"-20"	36	380	3135
114	广东台山电厂2x1000MW (SPEC)	2008	10	2"-4"	6.4	150	600
115	广东阳江核电MSR (SPEC)	2011	18	3"-8"	8.96	550	900
116	广东阳江西电厂#3&4炉2X660MW超临界 (SBW)	2012	6	8"-12"	31.2	365	2500

117	广东阳西电厂2X600MW超临界 (LYBP)	2007	2	2"	25.9	516	4500
118	广东阳西电厂2X600MW超临界 (SBW)	2007	20	1"-12"	31	365	2500SPL
119	广东阳西电厂2X600MW超临界 (SPEC)	2007	28	2"-8"	8.11	290	600
120	广东云浮电厂2X300MW (LYBP)	2009	2	2"	17.645	467	2500
121	广东云浮电厂2X300MW (SPEC)	2009	10	2"-3"	6.4	150	600
122	广东湛江电厂2X600MW	2004	48				
123	广东珠海电厂2X300MW	1997	88				
124	广东珠海电厂2X600MW超临界 (CLYDE)	2005	3	2"	25.9	516	2500SPL
125	广东珠海电厂2X600MW超临界机组 (SBW)	2005	24	1"-12"	31	450	2500SPL
126	广东珠海电厂2X600MW超临界机组 (SPEC)	2004	28	2"-8"	6.037	275.8	600
127	广钢自备电厂2x350W (SPEC)	2012	12	2"-8"	4	385	300
128	广西大唐合山2X660MW超临界 (LYBP)	2010	2	2"	26	511	2500SPL
129	广西防城港电厂2X600MW超临界	2006	42				
130	广西桂林电厂2X125MW (SBW)	1999	8	1 1/2" - 2"	6.4	150	600
131	广西柳州电厂1X125MW	1996	4				
132	广西钦州电厂2X600MW超临界 (SPEC)	2005	4	8"-10"	1.39	380	300
133	广西西林电厂1X125MW	1999	18				
134	广西西林电厂2X300MW (DMD)	2005	4	1.5"-2"	19.03	507	2500
135	广纸海珠1X350T/H项目 (LYBP)	2010	1	2"	10.24	480	1500
136	广州南沙电厂2X300MW (LYBP)	2008	2	2"	18.04	510	2500
137	贵州安顺电厂#3,#4炉2X300MW	2001	2	8"	1	350	蝶阀
138	贵州安顺电厂2X125MW	1996	50				
139	贵州发耳电厂4X600MW	2006	80				
140	贵州发耳电厂4X600MW (SPEC)	2006	32	4"-8"	7.47	290	600

141	贵州发耳电厂4X600MW亚临界(LYBP)	2006	4	2"	18.22	510	2500
142	贵州贵阳电厂2X200MW(WBW)	2002	17	1"-6"	16.1	350	1500
143	贵州华电大龙电厂(SPEC)	2004	12	3"-6"	6.31	278.7	600
144	贵州金沙电厂4X125MW	1997	40	1"-6"	20.5	400	2500
145	贵州凯里电厂4X125MW	1998	37	1"-6"	20.5	400	2500
146	贵州纳雍电厂4X300MW	2003	8	8"	1	350	蝶阀
147	贵州纳雍电厂4X300MW(SBW)	2002	44	1" - 6"	26.89	450	2500
148	贵州纳雍电厂4X300MW(SPEC)	2003	32	4"-8"	0.686	250	150
149	贵州盘北电厂(LYBP)	2011	2	2"	17.85	474	2500
150	贵州盘县电厂2x600MW #1(CLYDE)	2012	1	2"	28	540	4500
151	贵州黔北电厂#1,#2炉2X300MW	2001	2	8"	1	350	蝶阀
152	贵州黔西电厂6X300MW	2004	40				
153	贵州习水电厂4X125MW	2000	48	3/4"-4"	18	350	1500
154	贵州鸭溪电厂2X300MW	2001	24				
155	国电哈尔滨平南电厂(CLYDE)	2011	2				
156	国电河北滦河电厂1X330MW项目(LYBP)	2010	1	2"	18.72	508	2500
157	国电江西九江四期2X660MW(SBW)	2011	22	1"-8"	34.2	500	4500
158	国电兰州电厂2X330MW(DMD)	2009	4	2"	18	505	2500
159	海南昌江核电2x650MW(SPEC)	2011	4	10"	0.56	250	150
160	海南东方项目(CLYDE)	2011	2				
161	海南海口电厂1X300MW(DMD)	2005	1	2"	19.59	450	2500
162	海南海口电厂2X125MW	1996	8				
163	海南金海浆纸业2200TDS/D锅炉	2007	8	0.75"-4"	12.5	308	900
164	河北大唐清苑2X300MW(LYBP)	2010	2	2"	17.75	468	2500

165	河北大唐武安2x300MW (SPEC)	2010	22	2"-6"	7.58	290	600
166	河北定曲电厂2X600MW	2002	40				
167	河北华电石家庄裕华热电有限公司2X300MW	2007	16				
168	河北怀安电厂2X300MW	2006	18				
169	河北怀安电厂2X300MW(SPEC)	2007	24	3"-8"	7.52	290	600
170	河北龙山电厂2X600MW超临界	2005	45				
171	河北秦皇岛电厂2X300MW	2005	48				
172	河北三河电厂2X300MW(日本三菱)	1997	46				
173	河北上安电厂2X600MW	2007	36				
174	河北石家庄良村2X300MW (SPEC)	2010	12	3"-6"	7.58	295	600
175	河北唐山电厂1X300MW	2002	31				
176	河北王滩电厂 (CLYDE)	2004	4	1.5"-2"	19.95	522	2500SPL
177	河北西柏坡电厂2X600MW超临界	2005	4				
178	河北西郊电厂2X330MW (LYBP)	2009	2	2"	18.07	500	2500
179	河北西郊电厂2X330MW (SPEC)	2009	24	3"-8"	7.52	295	600
180	河北邢台电厂2X300MW	2004	12				
181	河北张家口沙岭子发电总厂2X300MW	1997	30				
182	河南大唐林州电厂2X350MW (LYBP)	2009	2	2"	25.93	521	2500SPL
183	河南大唐林州电厂2X350MW (SPEC)	2009	10	2"-3"	4	150	300
184	河南古城电厂二期2X300MW	2005	30				
185	河南古城电厂一期2X300MW	2005	12				
186	河南鹤壁电厂三期2X600MW超临界	2006	46				
187	河南开封京源电厂2X600MW (SPEC)	2008	4	8"	1.4	350	300
188	河南龙泉金亨电厂2x660MW (LYBP)	2011	2	2"	27.15	518	4500

189	河南龙泉金亨电厂2X660MW(SBW)	2011	20	1"-2"	34.2	500	2500SPL
190	河南龙泉金亨电厂2x660MW(SPEC)	2011	8	4"-10"	0.75	170	150
191	河南洛阳金龙电厂1X300MW(DMD)	2007	1	2"	17.65	500	2500
192	河南洛阳金龙电厂1X300MW(SPEC)	2007	6	3"-6"	7.58	290	600
193	河南洛阳金龙电厂1X300MW(WBW)	2007	8	2"-6"	22.1	366	1500
194	河南洛阳万基铝业2X330MW(CLYDE)	2008	2	2"	19.8	516	2500
195	河南孟津电厂2X600MW(DG)	2008	2	3"	5.2	500	600
196	河南民权电厂2X600MW	2006	48				
197	河南南阳电厂300MW(CLYDE)	1999	2	2"	20	490	2500
198	河南平顶山电厂2x1000MW(CLYDE)	2009	2	3"	28	556	4500
199	河南平顶山电厂2x1000MW(SPEC)	2008	2	12"-14"	1.12	376	300
200	河南蒲山电厂2X300MW	1997	10				
201	河南沁北电厂2X600MW	2003	8				
202	河南三门峡电厂2X600MW超临界	2005	18				
203	河南三门峡电厂2X600MW超临界(最小流量阀)	2005	8				
204	河南首阳山电厂2X300MW	1993	28	1"-2"	2.86	410	600
205	河南首阳山电厂2X600MW超临界	2005	34				
206	河南新乡宝山电厂2X660MW	2006	4				
207	河南信阳电厂2X600MW(DG)	2008	4	0.75"-2"	28	555	4500
208	河南信阳电厂300MW	1999	28				
209	河南姚孟电厂(CLYDE)	2001	2	2"	20	490	2500
210	河南姚孟电厂2X600MW超临界	2006	39				
211	河南姚孟电厂2X600MW超临界(HG)	2006	4				
212	河南伊川电厂2X300MW(SPEC)	2004	28	3"-8"	7.58	288	600

213	河南荥阳电厂2x600MW (DMD)	2008	4	0.75"-2"	10	388	1500
214	河南荥阳电厂2X600MW (DMD)	2008	2	2"	25.99	511	2500SPL
215	河南永城电厂2X300MW	2003	26				
216	河南永城电厂2X300MW (DG)	2003	26				
217	河南永济电厂2X300MW (DMD)	2005	2	2"	19.83	446	2500
218	河南禹州电厂/哈尔滨锅炉厂2X300MW	1999	36				
219	河南禹州电厂/美国BVI公司2X300MW	1999	27				
220	河南禹洲电厂2X300MW (CLYDE)	1999	2	2"	20	490	2500
221	河南裕中新密电厂2X300MW	2005	45				
222	河南郑州热电厂2X125MW	1996	4				
223	河南中洲汽轮机厂	2005	4				
224	河南中洲汽轮机厂	2007	2				
225	河南驻马店电厂2X300MW (LYBP)	2009	2	2"	18.07	500	2500
226	黑龙江宝清电厂 (CLYDE)	2011	2	2"	27.6	524	4500
227	黑龙江大庆石化乙烯公司	1998					
228	黑龙江哈尔滨第三发电厂2X300MW	1997	30				
229	黑龙江哈尔滨热电厂2X300MW (DMD)	2005	2	2"	19.85	462	2500
230	黑龙江华鹤煤化自备电厂3x170t/h (SBW)	2012	15	0.75"-3"	30	350	1500
231	黑龙江齐齐哈尔电厂2X300MW (DMD)	2006	2	2"	19.83	466	2500
232	湖北大别山电厂2X600MW超临界	2007	38				
233	湖北大别山电厂2X600MW超临界 (DMD)	2006	2	2"	28	530	4500
234	湖北大别山电厂2X600MW超临界 (HB)	2006	12				
235	湖北化肥厂自备电厂	2006	1	1.5	11.44	400	1500
236	湖北黄石电厂1X300MW (DMD)	2008	1	2"	17.8	480	2500

237	湖北蒲圻电厂2x1000MW (SBW)	2011	36	1"-6"	36.7	350	2500SPL
238	湖北蒲圻电厂2x1000MW (SPEC)	2010	16	2"-10"	6.4	380	600
239	湖北蒲圻电厂2X300MW (CLYDE)	2003	2	2"	4.5	350	600
240	湖北沙市电厂	1996	3				
241	湖北襄樊电厂2X660MW超临界	2006	53				
242	湖北襄樊电厂2X660MW超临界 (LYBP)	2006	2	2"	25.88	516	2500SPL
243	湖北襄樊电厂2X660MW超临界 (STC)	2006	14	0.75"-6"	5	420	600
244	湖北宜昌猓亭电厂2x350W (CLYDE)	2013	2	2"	28	540	4500
245	湖南长岭炼油厂	2007	1	1.5"	3.92	450	600
246	湖南创元电厂2X300MW (LYBP)	2006	2	2"	17.84	502	2500
247	湖南华银金竹山电厂1X600MW (DMD)	2007	1	2"	25.76	512	2500SPL
248	湖南耒阳电厂	2002	13	1.5"-2"	28.8	175.3	2500
249	湖南鲤鱼江电厂2X300MW	2001	20				
250	湖南鲤鱼江电厂2X600MW (B&W)	2005	20				
251	湖南鲤鱼江电厂2X600MW (CLYDE)	2006	2	2"	17.92	438	2500
252	湖南石门电厂2X200MW	1994	20				
253	湖南石门电厂2X300MW	2000	12				
254	湖南湘潭电厂2X125MW	1994	10				
255	湖南湘潭电厂二期2X600MW超临界	2005	28				
256	湖南岳阳电厂2X300MW (SPEC)	2005	16	1"-2"	4	100	300
257	湖南株洲电厂二期2X300MW	2001	6				
258	湖南株洲电厂二期2X300MW (SPEC)	2002	16	4"-8"	0.686	164	300
259	华电牡丹江电厂2X300MW (DMD)	2009	2	2"	18.4	534	2500
260	华能福州电厂2X660MW (SPEC)	2009	20	2"-8"	6.4	170	600

261	华能河南沁北电厂2X1000MW超超临界(CLYDE)	2010	2	4"	6.3	537	1500
262	华能南京电厂改造	2010	4	1.5"	8	420	900
263	华能山东茌平铝电(华信)	2010	4	2"	18.91	505	2500
264	华能威海电厂2X660MW(SPEC)	2009	24	2"-8"	6.4	170	600
265	华润湖北蒲圻电厂2X1000MW(LYBP)	2011	2	3"	6.06	376	600
266	吉林白山电厂2X300MW	2006	16				
267	吉林白山电厂2X300MW(STC)	2006	12	0.75"-4"	17.84	538	600
268	吉林长春九台电厂2X660MW(CLYDE)	2008	2	2"	27.8	510	4500
269	吉林大唐辽源电厂2X330MW(DMD)	2008	2	2"	19	500	2500
270	吉林化学工业公司2X50MW	1997	10				
271	吉林珲春电厂2X300MW	2005	30				
272	吉林珲春电厂2X300MW(CLYDE)	2005	2	2"	19.2	444	2500
273	吉林江南电厂(CLYDE)	2011	1				
274	吉林双辽电厂/哈尔滨汽轮机厂2X300MW	1999	18				
275	吉林四平电厂2X330MW(DMD)	2010	2	2"	19.95	528	2500
276	吉林松花江2x350MW(DMD)	2010	2	2"	19.95	528	2500
277	柬埔寨项目(CLYDE)	2011	2				
278	江苏常熟电厂2x1000MW(SPEC)	2010	16	2"-10"	6.4	377	600
279	江苏常熟电厂3X600MW超临界(CLYDE)	2003	3	2"	25.9	501	2500SPL
280	江苏常熟电厂3X600MW超临界机组(SPEC)	2003	18	4"-8"	8.11	325	600
281	江苏常州电厂一期2X600MW超临界机组(SPEC)	2005	21	4"-8"	8.11	288	600
282	江苏常州中天钢铁热电厂#1炉	2003	6	0.75"-4"	19.5	260	1500
283	江苏国电谏壁电厂2x1000MW(SPEC)	2008	24	4"-8"	9.63	310	900
284	江苏国华陈家港电厂2X660MW	2008	2	8"	40	200	2500

285	江苏国华陈家港电厂2x660MW (SBW)	2008	20	1"-6"	36	500	2850
286	江苏国华陈家港电厂2X660MW (SPEC)	2008	12	4"-8"	9.5	325	900
287	江苏国华太仓电厂2X300MW (锅炉配套)	1998	48				
288	江苏国华太仓电厂2X600MW超临界 (CLYDE)	2003	2	2"	20	490	2500
289	江苏国华太仓电厂2X600MW超临界主给水调节阀	2004	2	16"	30.65	283.2	2845
290	江苏国华太仓电厂2X600MW改造	2008	4	2.5"	18	183	1500
291	江苏华能淮阴电厂2X330MW (DMD)	2005	2	2"	20.97	424	2500
292	江苏华能金陵电厂二期2x1000MW (SPEC)	2008	20	2"-4"	6.4	60	600
293	江苏华能南京电厂2X300MW	1996	15				
294	江苏华能南通电厂三期2x1000MW	2013	53	3"-12"	28.83	610	4500SPL
295	江苏华能太仓电厂2X600MW超临界 (DG)	2004	22				
296	江苏淮阴1x300MW (DMD)	2010	1	2"	19.82	545	2500
297	江苏淮阴电厂2X200MW	1996	12				
298	江苏淮阴电厂2X200MW (CLYDE)	1999	2	2"	20	490	2500
299	江苏淮阴电厂2X200MW (SPEC)	1999	28				
300	江苏谏壁2X1000MW超超临界 (LYBP)	2009	6	2"-3"	6	500	900
301	江苏谏壁电厂#8炉 (CLYDE)	1999	1	2"	20	490	2500
302	江苏谏壁电厂#9炉 (CLYDE)	2000	1	2"	20	490	2500
303	江苏谏壁电厂 (CLYDE)	1998	2	2"	20	490	2500
304	江苏谏壁电厂2X300MW (SPEC)	2003	36	2"-8"	7.58	295	600
305	江苏谏壁电厂2X300MW机组 (CLYDE)	2003	10	1"-2"	20	490	2500
306	江苏谏壁电厂2X300MW系统调节阀	2003	24	2"-6"	21	365	2500
307	江苏江阴夏港电厂2X330MW机组 (SPEC)	2003	38	2"-8"	7.58	350	600
308	江苏靖江电厂2x660MW (CLYDE)	2012	2	2"	28.2	519	4500

309	江苏靖江电厂2x660MW (SPEC)	2011	18	2"-8"	6.4	150	600
310	江苏阚山电厂2X600MW超临界系统调节阀	2006	12	6"-12"	35	393	2500
311	江苏利港电厂4X600MW超临界机组(SPEC)	2004	76	4"-8"	8.11	288	600
312	江苏南京化工园热电厂2X300MW	2007	28	3"-8"	7.14	287	600
313	江苏南京金陵电厂2X1000MW	2008	68	2"-14"	28.85	610	4500SPL
314	江苏南京梅山电厂2X125MW	1999	7	3/4"-4"	17.5	220	1500
315	江苏南通吕四港电厂4X660MW (CLYDE)	2008	4	2"	28.2	519	4500
316	江苏彭城电厂2X300MW	2003	32				
317	江苏沙洲电厂2X600MW超临界机组(SPEC)	2004	26	6"-8"	0.477	270	150
318	江苏苏源华苏电厂2X300MW (CLYDE)	2004	8	1"	4	425	600
319	江苏苏源南京电厂2X300MW低加疏水阀部分(SPEC)	2003	24	2"-8"	3.92	100	300
320	江苏苏源南京电厂2X300MW高加疏水阀部分	2004	12	3"-6"	7.58	290	600
321	江苏苏源南京电厂2X300MW系统调节阀	2004	20	1.5"-6"	22	365	2500
322	江苏苏州华能电厂2X300MW(SBW)	1998	22	11/2"-4"	25.8	480	2500
323	江苏苏州华能电厂2X300MW.	1998	46	1"-8"	20.6	368	2500
324	江苏天生港电厂2X300MW (SPEC)	2004	36	2"-8"	7.58	350	600
325	江苏天生港电厂2X300MW(CLYDE)	2004	10	2"	18	452	2500
326	江苏天生港电厂2X300MW(SBW)	2004	14	1"-4"	20	520	2500SPL
327	江苏武进钢厂#3炉	2003	6	0.75"-4"	18.5	220	2500
328	江苏新海2x1000MW (LYBP)	2011	2				
329	江苏新海2x1000MW (SPEC)	2010	20	2"-10"	6.4	60	600
330	江苏新海电厂2X1000MW (SBW)	2011	34	2"-20"	37	485	2687
331	江苏兴澄特钢 (LYBP)	2011	1				
332	江苏徐矿电厂2x300MW (SPEC)	2008	26	2"-8"	6.4	170	600

333	江苏徐塘电厂2X300MW(SBW)	2000	25	1"-8"	25.8	495	2500
334	江苏徐塘电厂2X300MW (SBW)	2003	20	1"-4"	26	500	2500
335	江苏徐塘电厂2X300MW(SPEC)	2004	34	2"-8"	7.58	350	600
336	江苏徐塘电厂2X300MW吹灰减压阀(DMD)	2003	14	1"-2"	18.22	452	2500
337	江苏徐州电厂2X1000MW超超临界(SPEC)	2009	48	2"-10"	9.63	310	900
338	江苏徐州华美热电有限公司	2004	2	4"	1.27	280	300
339	江苏徐州华润彭城电厂2X1000MW	2008	66	4"-14"	29.4	610	3950
340	江苏徐州华润彭城电厂2X1000MW(SPEC)	2008	16	2"-10"	6.4	399	600
341	江苏盐城电厂2X125MW	2000	5	1"-3"	18	260	1500
342	江苏盐城电厂2X135MW机组(SBW)	2003	16	1"	15	300	1500
343	江苏盐城电厂2X135MW机组最小流量阀	2003	4	4"	22	191	2500
344	江苏扬州第二发电厂2X600MW	1999	28				
345	江苏扬州电厂2X300MW	2001	1	8"	49.3	121	300
346	江苏扬州电厂2X300MW (SPEC)	2004	18	3"-8"	7.58	288	600
347	江苏仪征电厂3x254MW (SPEC)	2011	15	2"-3"	4	150	300
348	江苏张家港电厂2X125MW	1996	16	1"-4"	18	260	1500
349	江苏张家港华兴电力2X395MW燃机	2004	16				
350	江苏镇江电厂2X125MW	1998	5	1"-4"	18	260	1500
351	江苏镇江电厂2X125MW	2002	10	1"-4"	18	260	1500
352	江苏镇江电厂2X600MW超临界机组 (SBW)	2004	14	1"-6"	29.48	324.8	2500
353	江苏镇江电厂2X600MW超临界机组 (SPEC)	2004	36	4"-10"	8.11	470	600
354	江苏镇江电厂2X600MW超临界机组吹灰减压阀(DMD)	2003	2	2"	25.88	516	2500SPL
355	江苏镇江电厂2X600MW超临界机组系统阀	2004	13	2"-12"	8.4	566	4500
356	江苏镇江电厂2X600MW超临界机组主给水调节阀	2004	2	16"	30.65	283.2	2845

357	江西丰城电厂2X300MW	1997	30				
358	江西丰城电厂2X600MW超临界(SBW)	2005	76	1"-3"	4	250	300
359	江西丰城电厂2X600MW超临界(STC)	2006	14	0.75"-6"	5	420	600
360	江西贵溪电厂2X300MW	2004	12				
361	江西国电黄金埠电厂2X600MW超临界(SPEC)	2006	34	4"-8"	8.11	288	600
362	江西华能瑞金电厂2X350MW	2007	10				
363	江西华能瑞金电厂2X350MW(DMD)	2008	2	2"	28	540	4500
364	江西井冈山电厂2X300MW	1999	32	11/2"-4"	21	420	2500
365	江西景德镇电厂2X125MW	1996	14				
366	江西景德镇电厂2X300MW(SPEC)	2003	6	2"-3"	4.47	270	300
367	江西景德镇电厂2X660MW(SPEC)	2009	8	3"-8"	1.53	396	300
368	江西九江电厂2x660MW(LYBP)	2011	2				
369	江西九江电厂2x660MW(SPEC)	2011	16	2"-10"	2.35	150	300
370	江西南昌电厂2X300MW	1999	12				
371	辽宁鞍钢鲅鱼圈干熄焦余热锅炉	2007	4				
372	辽宁大孤山410T/H锅炉(DMD)	2007	2	2"	10.5	477	1500
373	辽宁大开电厂(CLYDE)	2011	2	3"	5.1	530	900
374	辽宁大连甘井子电厂2X300MW(CLYDE)	2010	2	2"	19.95	538	2500
375	辽宁大连香海电厂2X125MW	1998	8				
376	辽宁调兵山电厂2X300MW(SBW)	2008	34	1"-6"	22	400	2500
377	辽宁抚顺发电厂2X300MW扩建项目(CLYDE)	2007	2	3"	3.77	379	600
378	辽宁抚顺发电厂2X300MW扩建项目(HB)	2007	12				
379	辽宁抚顺乙烯化工有限公司2X50MW	1998	6				
380	辽宁阜新电厂2X350MW(DMD)	2005	2	2"	20.97	424	2500

381	辽宁华能营口电厂2X300MW	1997	38				
382	辽宁华能营口电厂2X600MW超临界	2006	24				
383	辽宁华能营口电厂2X600MW超临界(CLYDE)	2006	2	2"	28.9	519	4500
384	辽宁康平发电厂2×600MW	2007	72				
385	辽宁辽阳石油化纤公司2X50MW	1998	8				
386	辽宁清河电厂2X600MW超临界	2007	17				
387	辽宁清河电厂2X600MW超临界(HB)	2006	6				
388	辽宁绥中电厂2X1000MW(CLYDE)	2008	2	4"	5.75	530	1500
389	辽宁绥中电厂2X600MW	2000	32				
390	辽宁铁岭电厂2X600MW超临界	2007	81				
391	辽宁营口电厂2X330MW(CLYDE)	2009	4	2"	20.9	465	2500
392	孟加拉巴拉普库利亚2X125MW机组(CLYDE)	2004	2	2"	15.12	487	2500
393	孟加拉巴拉普库利亚2X125MW机组(SBW)	2003	9	1"-3"	23	500	1500
394	孟加拉巴拉普库利亚2X125MW机组(SEC)	2004	8	2"-4"	4.615	260	300
395	内蒙白音华金山发电厂2X600MW	2007	46				
396	内蒙白音华金山发电厂2X600MW(B&W)	2006	16				
397	内蒙古包头第二热电厂2X300MW	2005	22				
398	内蒙古包头第三热电厂2X300MW	2005	2				
399	内蒙古包头电厂2X300MW(LYBP)	2005	4	1.5"-2"	18.2	510	2500
400	内蒙古包头电厂2X300MW(SBW)	2005	24	2"-3"	22.29	365	2500
401	内蒙古包头希望铝业电厂2X300MW	2007	12				
402	内蒙古包头希望铝业电厂2X300MW(CLYDE)	2006	4	1.5"-2"	18.2	510	2500
403	内蒙古包头稀土铝业电厂2X300MW	2007	12				
404	内蒙古包头稀土铝业电厂2X300MW(CLYDE)	2007	4	2"	17.77	504	2500

405	内蒙古布连电厂2X600MW (CLYDE)	2010	2	2"	28.47	530	4500
406	内蒙古布连电厂2X600MW (SPEC)	2010	14	4"-8"	9.72	400	900
407	内蒙古达拉特电厂4X600MW (LYBP)	2005	8	1.5"-2"	18.2	510	2500
408	内蒙古达拉特电厂4X600MW (STC)	2006	52	0.75"-6"	17	542	2500SPL
409	内蒙古达旗电厂2X300MW	1997	4				
410	内蒙古岱海电厂2X600MW亚临界 (LYBP)	2006	2	1.5"-2"	18.22	510	2500
411	内蒙古东华包头电厂2X300MW	2005	2				
412	内蒙古东华包头电厂2X300MW (DMD)	2005	4	1.5"-2"	19.83	507	2500
413	内蒙古东胜电厂2X300MW (SPEC)	2007	12	3"-6"	7.52	290	600
414	内蒙古鄂尔多斯电厂 (CLYDE)	2004	2	2"	20.97	518	2500SPL
415	内蒙古鄂尔多斯电厂 (CLYDE增订)	2007	1	2"	20.97	518	2500SPL
416	内蒙古鄂温克2x600MW超临界 (CLYDE)	2009	2	2"	28	530	4500
417	内蒙古丰镇电厂2X300MW (DG)	2005	20				
418	内蒙古呼和浩特铝厂2X300MW (CLYDE)	2006	4	1.5"-2"	19.95	514	2500SPL
419	内蒙古呼伦贝尔电厂2X600MW (CLYDE)	2009	2	2"	28	540	4500
420	内蒙古华润金能电厂2X330MW (CLYDE)	2008	2	2"	19.95	506	2500
421	内蒙古霍林河电厂2X300MW (SPEC)	2008	12	3"-6"	7.58	295	600
422	内蒙古金桥电厂2X300MW	2005	2				
423	内蒙古金桥电厂2X300MW (DG)	2005	20				
424	内蒙古京隆电厂2X600MW (LYBP)	2005	4	1.5"-2"	18.2	510	2500
425	内蒙古京隆电厂2X600MW (STC)	2006	22	0.75"-6"	17	542	2500SPL
426	内蒙古康巴什电厂2x350MW (LYBP)	2011	2	2"	26	519	2500SPL
427	内蒙古康巴什电厂2x350MW (SPEC)	2011	10	2"-3"	4	150	300
428	内蒙古科右中电厂1X330MW (DMD)	2008	1	2"	18.13	433	2500

429	内蒙古临河电厂2X300MW	2005	2				
430	内蒙古临河电厂2X300MW (DG)	2005	18				
431	内蒙古蒙西电厂2X300MW (STC)	2006	12	0.75"-4"	17.84	538	2500SPL
432	内蒙古萨拉奇电厂2X300MW (CLYDE)	2009	2	2"	20	477	2500
433	内蒙古上都电厂三期2X660MW (CLYDE)	2010	2	2"	28	540	4500
434	内蒙古神华亿利电厂4X200MW (SBW)	2006	44	0.75"-3"	21	350	2500
435	内蒙古通辽电厂1X600MW (DMD)	2006	2	1.5"-2"	19.95	524	2500SPL
436	内蒙古托克托电厂三期2X600MW	2003	26				
437	内蒙古托克托电厂三期2X600MW (CLYDE)	2003	2	2"	20	490	2500
438	内蒙古托克托电厂四期2X600MW	2003	24				
439	内蒙古魏家茆电厂2X600MW (LYBP)	2009	2	2"	25.88	517	2500SPL
440	内蒙古乌拉山电厂2X300MW (CLYDE)	2005	2	2"	19.95	455	2500
441	内蒙古乌拉山电厂2X300MW (HB)	2005	12				
442	内蒙古伊敏电厂二期	2006	12				
443	内蒙古元宝山电厂2X600MW	1997	6				
444	内蒙古准格尔电厂#1炉 (CLYDE)	2000	1	2"	20	490	2500
445	内蒙古准格尔电厂2X300MW	2001	30				
446	内蒙古准格尔电厂2X300MW (CLYDE)	2001	1	2"	20	490	2500
447	内蒙古准格尔电厂三期2X300MW	2006	36				
448	内蒙古准格尔电厂三期2X300MW (DMD)	2006	2	2"	18.9	440	2500
449	内蒙元宝山电厂1X600MW	2006	45				
450	南京下关电厂2X660MW (SPEC)	2009	12	2"-3"	6.4	150	600
451	宁东英力特电厂2x300MW (CLYDE)	2011	2	2"	18.09	451	2500
452	宁东英力特电厂2x300MW (SPEC)	2010	6	4"-8"	0.686	170	150

453	宁夏灵武电厂2X600MW亚临界(LYBP)	2006	4	1.5"-2"	18.22	510	2500
454	宁夏灵武电厂2X600MW亚临界(SBW)	2006	18	2"-3"	30.1	365	2500
455	宁夏灵武电厂2X600MW亚临界(STC)	2006	26	1.5"-6"	17	542	600
456	宁夏六盘山电厂2X330MW(LYBP)	2009	2	2"	18.04	510	2500
457	宁夏宁东煤矸石电厂2x300MW(SPEC)	2008	14	3"-8"	7.58	365	600
458	宁夏石嘴山电厂#1炉(CLYDE)	2001	2	2"	20	490	2500
459	宁夏石嘴山电厂#3炉(CLYDE)	2003	2	2"	20	490	2500
460	宁夏银川石化总厂	1998					
461	宁夏鸳鸯湖电厂2X660MW(LYBP)	2009	2	2"	26.01	517	2500SPL
462	青海桥头电厂2X125MW	1998	17	1"-3"	18	260	1500
463	青海桥头电厂2X125MW	2001	9	1"-3"	18	260	1500
464	青海桥头电厂2X300MW(CLYDE)	2004	2	2"	18.07	510	2500
465	青海桥头电厂2X300MW(SBW)	2004	16	1"-4"	20	522	2500SPL
466	山东白杨河电厂	2002	8	3"-4"	4.9	265	600
467	山东白杨河电厂2x300MW(SPEC)	2008	26	2"-8"	4	165	300
468	山东德州电厂2X300MW	1994	20				
469	山东海阳核电2x1250MW(SPEC)	2010	34	6"-12"	4.4	250	300
470	山东菏泽电厂2X600MW(CLYDE)	2008	2	2"	26.7	530	4500
471	山东华电滕州电厂2X300MW	2005	14				
472	山东华信电厂(CLYDE)	2003	1	1.5"	18	450	1500
473	山东黄岛电厂2X600MW超临界机组	2007	2				
474	山东黄岛电厂2X600MW超临界机组(SBW)	2005	18	1"-3"	30	500	2500SPL
475	山东济宁电厂2x350MW(SPEC)	2008	38	2"-8"	7.58	295	600
476	山东莱阳电厂	1999	2	4"	4.21	280	600

477	山东莱州电厂2X1000MW (DG)	2008	4	0.75"-3"	28	596	4500
478	山东里能电厂2X300MW (CLYDE)	2005	14	1"-2"	18	515	2500SPL
479	山东里彦电厂2X300MW (SBW)	1999	18				
480	山东里彦电厂2X300MW (SPEC)	2002	8	2"-4"	4.21	250	300
481	山东聊城电厂2X300MW(CLYDE)	2004	4	1.5"-2"	18.01	451	2500
482	山东聊城电厂2X600MW (SPEC)	2007	6	8"	1.26	382	300
483	山东鲁能聊城电厂2X300MW (SPEC)	2004	16	4"-8"	0.686	130	150
484	山东齐鲁石化电厂2X50MW	1998	6				
485	山东齐鲁石化自备电厂 (DMD)	2005	2	1.5"	11.56	440	1500
486	山东日照电厂2X680MW (LYBP)	2007	2	2"	25.9	516	4500
487	山东日照电厂2X680MW (SBW)	2007	22	2"-12"	31	500	2500SPL
488	山东日照电厂2X680MW (SPEC)	2007	20	3"-8"	8.11	290	600
489	山东石横电厂2X300MW	1992	8				
490	山东寿光电厂2X155MW (DMD)	2005	2	1.5"	11.2	370	1500
491	山东太阳职业公司自备电厂 (DMD)	2009	1	2"	7	400	600
492	山东天源电厂1X350MW (CLYDE)	2009	1	2"	19.95	544	2500
493	山东天源二期1X350MW (CLYDE)	2010	1	2"	18.06	502	2500
494	山东潍坊电厂2X300MW	1992	40				
495	山东潍坊电厂2X660MW超临界	2006	10				
496	山东潍坊电厂2X660MW超临界 (STC)	2006	14	0.75"-6"	5	420	600
497	山东魏桥电厂4X300MW (CLYDE)	2008	4	2"	19	500	2500
498	山东魏桥电厂4X300MW (NTC)	2007	4	4"	3.887	322.2	600
499	山东魏桥电厂4X300MW (NTC)	2010	3	4"	3.887	322.2	600
500	山东辛店电厂2X300MW	2005	14				

501	山东辛店电厂2X300MW (DMD)	2005	4	1.5"-2"	19.9	518	2500
502	山东兴发希望铝业公司 (CLYDE)	2003	1	1.5"	12	350	1500
503	山东运河电厂2X135MW	2002	10	2"-3"	4.21	250	300
504	山东运河电厂2X300MW(CLYDE)	2004	4	1.5"-2"	18.27	452	2500
505	山东运河电厂2X300MW(SBW)	2004	16	1"-4"	24	369	2500
506	山东运河电厂2X300MW(SPEC)	2005	32	3"-8"	7.58	288	600
507	山东章丘电厂2X125MW(SBW)	2001	30	3/4"-4"	18	350	1500
508	山东章丘电厂2X125MW(SPEC)	2001	10	1"-4"	4.47	270	600
509	山东章丘电厂2X300MW (LYBP)	2005	4	1.5"-2"	18	515	2500
510	山东章丘电厂2X300MW(SPEC)	2004	36	2"-8"	6.296	251.4	600
511	山东章丘电厂2X300MW (STC)	2005	12	0.75"-4"	4.88	538	2500SPL
512	山东众和电厂1X125MW	2006	1	2"	10.5	422	900
513	山东邹县电厂2X1000MW超超临界系统调节阀	2006	81				
514	山东邹县电厂2X300MW	1994	30				
515	山西大同第二发电厂2X600MW	2003	28				
516	山西大同第二发电厂4号机300MW	1998					
517	山西古交电厂2X300MW	2004	22				
518	山西霍州电厂2X300MW	2004	52				
519	山西京能右玉2X300MW (LYBP)	2010	2	2"	19	471	2500
520	山西柳林电厂2X600MW (LYBP)	2006	4	2"	18.2	443	2500
521	山西柳林电厂2X600MW亚临界 (STC)	2006	26	0.75"-6"	17	542	2500SPL
522	山西鲁能河曲二期2X600MW (CLYDE)	2010	2	2"	28.6	540	4500
523	山西宁武电厂2X1000MW (CLYDE)	2009	2	3"	28	556	4500
524	山西平朔电厂2X300MW (DMD)	2007	2	2"	18	475	2500

525	山西平遥电厂2X200MW (SPEC)	2008	8	4"	4.3	270	300
526	山西神头2x600MW (SPEC)	2011	4	2"	1.6	395	300
527	山西神头第二发电厂2X500MW	2006	8				
528	山西塔山电厂2X600MW (DMD)	2007	2	2"	4.4	380	600
529	山西太原钢铁(集团)有限公司电厂2X300MW	2007	54				
530	山西王曲电厂2X600MW超临界 (DF)	2005	58				
531	山西武乡电厂2X300MW	2005	68				
532	山西阳城发电厂2X300MW(FOSTER WHEELER)	1998	28				
533	山西阳城发电厂2X600MW	2006	46				
534	山西阳泉第二发电厂2X300MW	1997	42				
535	山西昱光2X300MW(LYBP)	2010	2	2"	17.93	470	2500
536	山西云冈电厂2X300MW (CLYDE)	2007	2	3"	3.79	379	600
537	山西云冈电厂2X300MW (WB)	2007	22				
538	山西运城电厂2X600MW超临界 (CLYDE)	2006	4	1.5"-2"	19.95	522	2500SPL
539	山西漳山电厂2X300MW	2003	44				
540	山西漳山电厂2X300MW (CLYDE)	2003	2	2"	20	490	2500
541	山西漳山电厂2X300MW(SPEC)	2003	12	3"-6"	7.58	295	600
542	山西兆光电厂2X300MW机组(SBW)	2004	30	1"-4"	20	522	2500SPL
543	陕西宝鸡二电厂2X300MW	1991	31				
544	陕西大唐西固电厂2X330MW (DMD)	2008	4	2"	19	500	2500
545	陕西府谷电厂2X600MW	2006	44				
546	陕西郭家湾电厂2X300MW (SPEC)	2009	6	4"-8"	0.71	164	150
547	陕西韩城电厂2X600MW	2007	65				
548	陕西锦界电厂4X600MW机组(CLYDE)	2004	8	1.5"-2"	18.2	508	2500

549	陕西锦界电厂4X600MW亚临界机组(SBW)	2005	40	2"-6"	20.29	365	2500
550	陕西锦界热电厂2X60MW(DMD)	2007	2	2"	11.28	320	1500
551	陕西略阳电厂1X300MW	2006	11				
552	陕西蒲城电厂2X200MW一期改造	1999	12				
553	陕西蒲城电厂2X300MW(CLYDE)	2001	2	2"	20	490	2500
554	陕西蒲城电厂2X330MW(SPEC)	1998	8	4"-6"	7.28	300	600
555	陕西蒲城电厂2X330MW(北京巴威锅炉)	1998	8	4"-6"	7.28	300	600
556	陕西秦岭电厂2X300MW(ABB)	1996	12				
557	陕西青铜峡2X330MW(CLYDE)	2009	2	2"	19.8	516	2500
558	上海KSB水泵有限公司	2002	1	6"	30	200	2500
559	上海宝钢自备电厂4#	2007	41				
560	上海漕泾电厂2X1000MW(SPEC)	2008	42	4"-10"	9.63	382	900
561	上海漕泾电厂2X1000MW主汽疏水系统	2008	8	6"	29.4	610	3950
562	上海核电器材公司2X300MW	1995	8				
563	上海闵行电厂	1998					
564	上海石洞口二厂2X600MW超临界机组	1988	216	1"-16"	27.9	546.7	4500
565	上海石洞口二厂2X600MW超临界机组(LYBP)	2008	2	2"	27.3	517	4500
566	上海石洞口一厂(改造)	2004	2	6"	19	430	2500
567	上海石洞口一厂2X125MW	1998	4				
568	上海石洞口一厂3X350燃机	2005	18	1"-2"	14.8	342	1500
569	上海石洞口一厂3X350燃机(SBW)	2005	12	1"-2"	14.8	342	1500
570	上海石化自备电厂2X300MW	2001	20				
571	上海外高桥电厂三期2X1000MW超超临界(SPEC)	2006	26	2"-10"	4.5	368	300
572	上海吴泾电厂2X300MW	1991	3				

573	上海吴泾电厂2X300MW (SPEC)	2008	6	2"	4	50	150
574	上海吴泾电厂2x330MW (LYBP)	2008	4	1.5"-2"	18.04	451	2500
575	上海吴泾电厂八期2X600MW	1999	18	21/2"-12"	20.6	368	2500
576	上海吴泾电厂八期2X600MW (SBW)	1998	7	2"-3"	22.4	400	2500
577	上海吴泾电厂改造	2010	2	6"	6.9	294	600
578	沈阳沈西电厂 (CLYDE)	2011	2	2"	18.1	506	2500
579	斯里兰卡二期普特拉姆项目 (CLYDE)	2011	2				
580	四川白马电厂1x600MW (CLYDE)	2012	1	4"	6	350	600
581	四川广安电厂2X300MW	1998	27				
582	四川金堂电厂2X600MW	2006	16				
583	四川石化电厂 (DMD)	2010	2	2"	10	390	900
584	泰国GLOW电厂1X115MW (CLYDE)	2008	1	3"	4.5	509	900
585	特变电工自备电厂2x350W (CLYDE)	2012	2	2"	28.6	545	4500
586	腾龙芳烃 (漳州) 3X670T/H (LYBP)	2010	3	2"	14.11	474	1500
587	天津IGCC电厂1X250MW (SPEC)	2010	8	2"-3"	4	150	300
588	天津北疆电厂2x1000MW (SBW)	2008	4	2"-8"	36.7	350	2500SPL
589	天津北疆电厂2X1000MW超超临界 (LYBP)	2008	2	3"	28.37	515	4500
590	天津北疆电厂2X1000MW超超临界 (SPEC)	2007	10	2"-4"	5	50	300
591	天津北塘电厂2x350MW (SPEC)	2010	10	2"-3"	4	150	300
592	天津陈塘庄电厂1X135MW (SPEC)	2004	4	2"-4"	4.504	260	300
593	天津大港电厂2X300MW	2003	22				
594	天津东北郊热电厂2X300MW (CLYDE)	2008	2	2"	19.95	506	2500
595	天津军粮城电厂	1998					
596	天津军粮城电厂2X350MW (DMD)	2009	2	2"	18.1	434	2500

597	天津盘山电厂(改造)	2002	4	4"	37.3	300	2500SPL
598	天津盘山电厂2X300MW	1999	10				
599	天津盘山电厂2X300MW	2006	8				
600	天津盘山电厂2X300MW (CLYDE)	2000	2	2"	20	490	2500
601	天津盘山电厂2X300MW改造	2005	8				
602	天津杨柳青电厂2X300MW	2006	44				
603	土耳其BIGA2X600MW 1#(SPEC)	2009	9	2"	4.5	100	300
604	土耳其EREN电厂2X600MW(SPEC)	2008	18	2"-3"	6.4	100	600
605	西安西郊热电 (CLYDE)	2011	1				
606	新疆昌吉2X330MW(LYBP)	2010	2	3"	4.71	409	600
607	新疆独山子石化加工进口含硫原油炼油及乙烯技改工程	2006	33				
608	新疆广汇电厂(DMD)	2008	4	1.5"	10.4	414	900
609	新疆哈密2X300MW (CLYDE)	2010	2	2"	18.65	505	2500
610	新疆哈密大南湖2x300MW (SPEC)	2010	8	4"-6"	5.13	270	600
611	新疆哈密电厂2X300MW (CLYDE)	2009	2	2"	20.9	465	2500
612	新疆合盛电厂(LYBP)	2011	2				
613	新疆和丰2X300MW (CLYDE)	2010	2	2"	19.82	515.6	2500
614	新疆鸿雁池电厂2X300MW(DMD)	2009	2	2"	20.9	465	2500
615	新疆呼图壁电厂2x300W (SPEC)	2012	12	3"-8"	0.686	164	150
616	新疆华泰电厂二期(DMD)	2008	3	1.5"	10.78	393	1500
617	新疆喀什电厂2X50MW(DMD)	2005	2	1.5"	10.46	396.9	900
618	新疆库车电厂 (CLYDE)	2011	2				
619	新疆神华米东电厂2X300MW(SPEC)	2009	8	4"-8"	0.71	164	150
620	新疆神火电厂2x350W (LYBP)	2012	2	2"	25.97	520	2500SPL

621	新疆塔什店电厂(LYBP)	2011	2				
622	新疆天辰化工自备电厂2X300MW(LYBP)	2009	2	2"	17.84	509	2500
623	新疆天辰化工自备电厂2X300MW(SPEC)	2010	26	2"-8"	4	164	300
624	新疆天富2X330MW(LYBP)	2010	2	2"	18.07	500	2500
625	新疆天富3X480t/h(LYBP)	2011	3	1.5"	10.27	451	1500
626	新疆天富电厂(LYBP)	2011	3				
627	新疆天富电厂2X125MW(DMD)	2006	2	1.5"	14.42	440	1500
628	新疆天业2X330MW亚临界(LYBP)	2009	2	2"	17.84	509	2500
629	新疆苇湖梁电厂1X135MW(DMD)	2008	1	1.5"	11.9	400	1500
630	新疆乌鲁木齐石化自备电厂2X125MW	1996	4				
631	新疆乌苏电厂2X300MW(LYBP)	2009	2	3"	4.06	409	600
632	新疆乌苏电厂2X300MW(SBW)	2009	16	1"-6"	24	367	2500
633	新疆乌苏电厂2X300MW(SPEC)	2009	24	4"-8"	7.58	295	600
634	新疆宜化准东五彩湾电厂2x330MW(SPEC)	2011	12	3"-6"	7.71	293	600
635	伊拉克WASSIT电厂4x330MW(CLYDE)	2011	4				
636	伊拉克WASSIT电厂4x330MW(SPEC)	2010	56	3"-8"	7.58	295	600
637	印度APL电厂5X660MW 1# & 2#(SPEC)	2009	12	4"-8"	8.5	300	600
638	印度APL电厂5X660MW 3#(SPEC)	2009	6	4"-8"	8.5	300	600
639	印度DEC-巴尔梅尔电厂8x135MW	2007	114				
640	印度DVC拉古娜电厂2X600MW 1#(CLYDE)	2009	2	2"	18.2	501	2500
641	印度DVC拉古娜电厂2X600MW 1#(SBW)	2009	21	2"-6"	26.72	392	2500
642	印度HISAR电厂2X600MW(CLYDE)	2008	2	2"	18.2	443	2500
643	印度HISAR电厂2X600MW(SBW)	2008	48	2"-6"	30	392	2500
644	印度Hisar项目(CLYDE)	2011	4				

645	印度KAMALANGA 3X350MW(华信)	2011	4	2"	19.83	536	2500
646	印度KVK项目 (CLYDE)	2011	1				
647	印度Mahan电厂2X600MW (CLYDE)	2009	2	3"	4.5	383	600
648	印度Rajasthan电厂2X660MW超临界(SBW)	2010	6	8"-14"	31.1	450	2500
649	印度Rajasthan电厂2X660MW超临界(SBW)	2010	6	8"-14"	31.1	450	2500
650	印度RAJ电厂4X300MW (SPEC)	2008	64	3"-8"	7.58	295	600
651	印度RAJ电厂4X300MW (STC)	2008	44	0.75"-6"	17.84	538	2500SPL
652	印度ROSA电厂2X300MW (SEC)	2008	22	2"-8"	28	377.9	2500
653	印度RWPL电厂8X135MW (DMD)	2009	2	2"	14.1	487	1500
654	印度Salarya电厂2X600MW (CLYDE)	2009	2	3"	4.5	383	600
655	印度Tiroda电厂3X660MW超临界(SBW)	2010	9	8"-14"	31.1	450	2500
656	印度Tiroda电厂三期2X660MW超临界(SBW)	2010	6	8"-14"	31.1	450	2500
657	印度WPCL6X600MW (CLYDE)	2010	12	2"	18.48	434	2500
658	印度奥萨二期工程4x135MW (CLYDE)	2009	5	2"	14.34	418	1500
659	印度奥萨一期工程4x135MW (CLYDE)	2008	5	2"	14.34	418	1500
660	印度昌德拉普项目 (CLYDE)	2011	4				
661	印度大恰苏普达6X600MW (SPEC)	2007	18	8"	1.23	360	300
662	印度都利项目 (华信)	2011	2				
663	印度古吉拉特热电厂	2006	28				
664	印度哈迪亚电厂2x300W (SEC)	2012	14	4"-8"	28	279.5	2500
665	印度加迪项目2x135MW (CLYDE)	2008	3	2"	14.34	418	1500
666	印度嘉佳电厂2X660MW (SPEC)	2009	6	8"	1.27	390	300
667	印度莎圣电厂6x660MW (SPEC)	2010	48	2"-3"	6.4	150	600
668	印度塔尔万迪3X660MW (CLYDE)	2011	4	2"	28.6	540	4500

669	印度塔尔万迪3X660MW (SPEC)	2010	18	6"-10"	8.654	301	600
670	印度腾达2X300MW (CLYDE)	2007	2	2"	18.93	433	2500
671	印度腾达2X300MW (DMD)	2008	2	2"	18.93	435	2500
672	印度瓦罗拉2X300MW (CLYDE)	2010	4	2"	18.4	460	2500
673	印度维克拉姆热电厂	2006	14				
674	印度小恰苏普达9X135 (CLYDE)	2007	18	1.5"-2"	14.95	459	1500
675	印度印度雅摩娜发电机组工程2×300MW	2007	16				
676	印尼Adipala 1x660MW (CLYDE)	2011	1				
677	印尼Adipala 1x660MW (SPEC)	2011	10	2"-8"	6.4	385	600
678	印尼IKPP电厂 (WBW)	2008	8	0.75"-4"	10.4	291	900
679	印尼INDRAMAYU电厂3X330MW (DMD)	2008	3	2"	18.9	431	2500
680	印尼Paiton电厂 (CLYDE)	2008	1	2"	4.6	380	600
681	印尼Suralaya电厂1X600MW (SPEC)	2008	30	2"-8"	7.47	384	600
682	印尼Suralaya电厂1X600MW (STC)	2008	7	0.75"-3"	17	542	2500SPL
683	印尼巴厘岛电厂3x142MW (CLYDE)	2013	3	2"	16.02	501	2500
684	印尼北苏风港2X115MW (DMD)	2007	6	0.75"-2"	16	504	1500
685	印尼公主港电厂3X350MW (CLYDE)	2008	3	2"	18.02	508	2500
686	印尼公主港电厂3X350MW (SPEC)	2008	64	2"-8"	7.58	295	600
687	印尼中爪哇燃煤电站2×300MW	2004	38				
688	越南Nghi Son (CLYDE)	2011	4	2"	19.7	482	2500
689	越南广宁电厂2X300MW (CLYDE)	2007	2	2"	20.5	490	2500
690	越南广宁电厂2X300MW (SBW)	2007	22	2"-6"	26	369	2500
691	越南广宁电厂2X300MW (SPEC)	2007	28	3"-8"	7.58	290	600
692	越南广宁电厂二期2X300MW (CLYDE)	2008	2	2"	20.5	490	2500

693	越南广宁电厂二期2X300MW(SPEC)	2008	28	3"-8"	7.58	295	600
694	越南海防项目(东安)	2011	2				
695	越南锦普电厂2X150MW(DMD)	2007	2	2"	18.7	400	2500
696	越南锦普发电厂2×150MW	2007	33				
697	越南汪秘二期1X330MW(DMD)	2009	1	2"	18.89	433	2500
698	越南永新电厂2x622MW(CLYDE)	2012	2	2"	18	436	2500
699	云南曲靖电厂2X300MW	1997	24				
700	云南威信2x600MW超临界(DBW)	2010	6	2"	26.86	535	4500
701	云南巡检司电厂2X300MW(DMD)	2006	2	2"	20.1	475	2500
702	云南阳宗海电厂2X300MW	2006	28				
703	浙江长兴电厂二期2X300MW(SPEC)	2005	10	6"-8"	0.9	350	150
704	浙江长兴电厂二期2X300MW系统调节阀	2004	48	1"-8"	17.6	546	4500
705	浙江长兴电厂一期2X300MW	2001	18				
706	浙江长兴电厂一期2X300MW(SPEC)	2001	8	4"-8"	0.686	164	300
707	浙江国电北仑电厂三期2X1000MW超超临界(CLYDE)	2007	2	3"	29.4	556	4500
708	浙江国电北仑电厂三期2X1000MW超超临界系统	2007	68	2"-14"	28.85	610	4500SPL
709	浙江华能国华宁海电厂二期2X1000MW超超临界	2007	66				
710	浙江华能玉环电厂2X1000MW超超临界(SPEC)	2005	24	2"-6"	5	50	300
711	浙江嘉兴电厂4X600MW机组(HBW)	2002	24	4"-8"	7.3	290	600
712	浙江兰溪电厂4X600MW(SPEC)	2004	12	8"	1.182	367.9	300
713	浙江兰溪电厂4X600MW超临界机组(B&W)	2005	60				
714	浙江兰溪电厂4X600MW超临界机组除氧器部分调节阀	2005	12	8"	1.38	381	300
715	浙江兰溪电厂4X600MW超临界机组系统疏水阀	2005	24	1.5"-2"	25.5	576	4500
716	浙江乐清电厂2X660MW	2008	10	2"	27.56	610	4500SPL

717	浙江乐清电厂4X600MW超临界(SPEC)	2006	88	1"-10"	4.5	376	300
718	浙江乐清电厂4X600MW超临界系统调节阀	2006	76	1.5"-12"	25.5	576	4500
719	浙江乐清电厂改造	2010	4	1.5"	16.5	345	1500
720	浙江绿能环保发电有限公司	2003	9	0.75"-1"	6.12	156	600
721	浙江宁波镇海电厂	1997	14	1"-4"	12	549	2500
722	浙江宁波中华纸业公司自备电厂	1996	35				
723	浙江宁海电厂4X600MW机组系统调节阀	2004	40	2"-8"	4.004	326.1	600
724	浙江钱清电厂#2炉2X125MW(CLYDE)	2001	1	2"	20	490	2500
725	浙江钱清电厂#2炉2X125MW(CLYDE)	2001	1	2"	20	490	2500
726	浙江钱清电厂1X125MW	1998	4	1"	18	260	1500
727	浙江钱清电厂1X125MW	1998	12				
728	浙江钱清电厂2X125MW	2001	10	1"-2"	20	350	1500
729	浙江秦山核电站二期	1996	38				
730	浙江秦山核电站二期(SPEC)	1998	60	3"-10"	3.85	250	300
731	浙江秦山核电站二期扩建	2007	28	4"-10"	8.6	316	900
732	浙江台州电厂2X300MW	1994	6				
733	浙江台州电厂2X300MW(DMD)	2005	4	1"-2"	19.95	514	2500
734	浙江台州电厂2X300MW(HB)	2006	12				
735	浙江台州电厂改造	2010	7	2.5"-6"	19.3	390	2500
736	浙江温州电厂#1,#2机组2X300MW	2001	2	1"	6.4	300	600
737	浙江温州电厂2X300MW	1999	72				
738	浙江温州电厂2X300MW(SPEC)	1998	14	3"-8"	7.58	295	600
739	浙江温州电厂改造	2008	1	3"	22.7	420	2500
740	浙江温州电厂三期2X300MW(SPEC)	2003	8	4"-8"	0.686	164	300
741	浙江萧山电厂改造	2008	1	2"	6.4	183	600

742	浙能绍兴滨海2X300MW (CLYDE)	2010	2	2"	19.2	515	2500
743	浙能镇海燃机电厂	2013	2	4"	13.4	334	1500
744	重庆合川电厂2X300MW	2005	22				
745	重庆珞璜电厂2X125MW	1998	22				
746	重庆珞璜电厂2X600MW (DG)	2005	18				
747	重庆万盛电厂2X300MW	2005	22				